



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU С-НК.ЯД01.В.00032/22

Серия **RU** № **0396758**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНМАСТЕР РУС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 117638, улица Одесская, дом 2, этаж 11 помещ. 9, основной государственный регистрационный номер: 1217700177474, номер телефона: +79104400925, адрес электронной почты: lanmaster\_rus@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Lmaster Limited". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Room 2, 2/F., Core 45, No. 43 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Гонконг. Филиалы согласно приложению № 1, количество листов: 1

**ПРОДУКЦИЯ** Соединители электрические силовые торговой марки LANMASTER, серии LAN, с количеством контактов от 3 до 5, на напряжение до 380 вольт, силу тока до 32А, с разъемами IEC 60320 C13, IEC 60320 C14, IEC 60320 C19, IEC 60320 C20, IEC 60309, DIN49441, DIN49440, NEMA. Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8536699008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 4X/H-25.05/22 от 25.05.2022 года, выданного Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", аттестат аккредитации RA.RU.21ЩИ01. Акта анализа состояния производства № 00025ААСП от 18.04.2022 года. Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30849.1-2002 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования; ГОСТ 30849.2-2002 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и контактных гнезд соединителей. Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 25.05.2022 **ПО** 24.05.2027  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Волкорезов Сергей Леонидович (Ф.И.О.)

Капугин Сергей Борисович (Ф.И.О.)